

LICITACION :1. ESCUELA GABRIELA MISTRAL : A. MEJORAMIENTO TECHUMBRE GIMNASIO, B. CONSTRUCCION PAVIMENTOS GENERALES AREA A, C. CONSTRUCCION PAVIMENTOS PREBASICA AREA B			
2. ESCUELA ITALIA:A. CONST PAVIMENTOS INTERIOR A,B. CONST PAVIMENTOS INTERIOR B			
3. ESCUELA EDUARDO LLANOS: A. REMODELACIÓN PAVIMENTO DE PATIO INTERIOR.			
4. ESCUELA PATRICIO LYNCH : A. MEJORAMIENTO PAVIMENTO CANCHA DEPORTIVA			
ACLARACIÓN N° 1			
FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
Nº	Especialidad	Consulta	Respuesta
1	Patricio Lynch	Envío consultas con respecto a la licitación de las Escuelas Gabriela Mistral, Escuela Italia, Escuela Eduardo Llanos y Escuela Patricio Lynch.	Se adjunta antecedentes de la licitación actualizados en itemizados según corresponda.
2	Esc. Eduardo Llanos, Esc. Italia y Esc. Patricio Lynch.	La entrega es presencial en la oficina de cormudesi o se envía por e-mail?	El espeso de los radieres existentes es de 12 cm de espesor.
3	REPARACIÓN DE PAVIMENTOS CANCHA COLEGIO PATRICIO LYNCH	En el Itemizado se consulta la reparación de juntas y grietas en M3, debe decir M2	Se adjuntan itemizado eett.planos actualizados referente a este establecimiento.
4	CAMBIO TECHUMBRE GYM MISTRAL	En la cubierta se mantienen las cerchas existentes	Se considera que las cerchas existentes se mantienen.
5	CAMBIO TECHUMBRE GYM MISTRAL	Estructura de Metalcon perfiles 40r,perfil AT y conector TI) Esta estructura es solo para colocar el cielo nuevo?	Efectivamente esta es una estructura de cielo que debiera ser construida para soportar el revestimiento definitivo de cielo en terciado ranurado,según eett de proyecto.
6	CAMBIO TECHUMBRE GYM MISTRAL	En relación a la instalación eléctrica, se debe considerar un circuito eléctrico nuevo	Se considera un circuito totalmente nuevo el cual debe cumplir con solicitudes según NCH 4 /203
7	CAMBIO TECHUMBRE GYM MISTRAL	Cunatos centros eléctricos se deben considerar?	Se deben considerar 12 centros electricos.
8	PAVIMENTOS GABRIELA MISTRAL B.	Al cotizar una lona en el extrajero, en caso que siga las fronteras cerradas por Pandemia, se puede mantener este producto o de lo contrario colizamos precios nacionales?	La provision de la lona dependera del oferente.
9	Esc. Eduardo Llanos, Esc. Italia y Esc. Patricio Lynch.	En todos los ítem de base estabilizado compactado existe una diferencia entre lo mencionado en las bases técnicas y lo indicado en itemizado oficial respecto al espesor, en bases se indica 15 cm de estabilizado y en itemizado oficial se indica 0.15cm favor aclarar cuál es la que debemos considerar.	Se deben considerar 15 cm de estabilizado según corresponda,se adjunta toda la documentacion actualizada de cada establecimiento.
10	Esc. Eduardo Llanos, Esc. Italia y Esc. Patricio Lynch.	En lo que respecta al procedimiento de pintura de alto tráfico indicado en las EETT se indica que se debe aplicar una capa base blanca, favor especificar a qué producto se refiere esta capa base blanca???	Por tratarse de hormigones nuevos se debe aplicar una capa base blanca o imprimante (primer) compatible con la pintura de terminación. Según aplicaciones del fabricante o proveedores locales.
11	Esc. Eduardo Llanos, Esc. Italia y Esc. Patricio Lynch.	En las EETT ítem de pintura de alto tráfico se menciona que finalmente se aplicará una capa final de sellante esto se entiende que es a posterior de aplicar las 2 manos de pintura alto trafico, favor aclarar si esta correcta la deducción e indicar qué tipo de sellante es el requerido	El sellante sera aplicando un Producto Acrílico de un componente, que forma películas brillantes de secado rápido y fácil.este cumplira la funcion de sellar pisos o losas de concreto u hormigón con el fin de disminuir o evitar la aparición de polvo. Otorga una superficie lisa, suave e higiénica, por lo que es de fácil limpieza. Puede ser aplicado directamente sobre las superficies en una o más capas. No tiene restricciones de repintado en el tiempo.
12	Esc. Eduardo Llanos, Esc. Italia y Esc. Patricio Lynch.	De las consultas 2 y 3 favor aclarar lo siguiente: la capa base blanca y el sellante indicado en las EETT no están cubicadas ni mencionadas en el itemizado oficial, este se debe agregar como nuevo ítem o valorizar en el ítem general de pintura alto trafico (2 manos	Esta partidas estan cubicadas dentro del la partida aplicación de pinturas ya que los metros a imprimir y sellar seran la misma cantidad de m2, elcontratista debiera considerar el valor total del m2 considerando lo solicitado en eet de proyecto .
13	Esc. Patricio Lynch.	Para el ítem 3 de la reparación de grietas y juntas de dilatación en pavimentos de la escuela Patricio Lynch se indica una reparación con asfalto en caliente, se conoce su cubicación exacta en m3, ya que el itemizado habla de reparar 608m3 pero no se logra entender si se requiere toda esta superficie de asfalto o solo es puntual, esta consulta se genera debido al alto costo que contempla el asfalto en caliente.	Se actualiza la partida referente a este itemizado y se adjuntan antecedentes actualizados.